

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г.Заинск
423520, РТ, г.Заинск, ул.Автозаводская, д.7
Отдел контроля качества
Тел.(85558) 5-86-28

Свидетельство №091-13
о состоянии измерений в лаборатории
от 11.10.13

**Паспорт качества
№ 6 132**

**ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Цилиндр ТЕХНО 80 ФА 1200.57.30**

ТУ 5762-016-74182181-2014

Дата изготовления	30.09.15	Длина	1200
Номер партии	302 388	Диаметр	57
Количество, пог. м	20,4	Толщина	30

Физико-механические показатели

Наименование показателей	ТУ	ФАКТ
Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более	0,036	0,036
Плотность, кг/м ³	80 ± 8	82
Содержание органических веществ,% по массе, не более	4,5	3,8
Влажность, % по массе, не более	0,5	0,2

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф - не более 370 Бк/кг

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1

Дата выдачи паспорта 30.09.15

Начальник лаборатории

Абдурахмонова И.А.

(Подпись, штамп)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-016-74182181-2014

Изделия минераловатные теплоизоляционные предназначены для использования в качестве теплоизоляции трубопроводов и воздухопроводов круглого сечения, а также огнезащиты металлических колонн круглого сечения и проходок трубопровода через ограждающую конструкцию.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.

Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения изделий не более 6 месяцев с момента их изготовления.

При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки качества на соответствие требований настоящих технических условий.