



# ООО «Союзпромтех»



Огнезащита - решения, производство, продажи

199178, г. Санкт-Петербург, 17-я В.О. линия, дом 54, корпус 4, литер А  
ОГРН 1147847033234 ИНН 7801621813 КПП 780101001 ОКПО 33162798

<http://ognebarer.ru>  
8(800)500-26-73

Паспорт качества № 54

**Противопожарная муфта ОГНЕБАРЬЕР МП ГОСТ Р 53306-2009**

**Диаметр муфты: 50 (мм)**

**Количество: 100 (шт.)**

**Дата изготовления январь 2019 г.**

**Номер партии 01**

**Масса нетто 5,85 кг**

**Отгружено**

**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГРАД»**

**Дата отгрузки**

**21.03.2019**

Наименование показателя	ОГНЕБАРЬЕР МП16/20мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 25мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 32мм		ОГНЕБАРЬЕР МП40мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 50мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 110мм	
	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа
Наружный диаметр, мм	40-45		40-45		45-50		53-58		65-70	соот	125-130	
Высота муфты, мм	50		50		50		50		50	соот	50	
Толщина полимерного вкладыша, мм	4		4		4		4		6	соот	6	
Длина полимерного вкладыша минимальная, мм	75		91		113		138		175	соот	364	
Масса муфты, гр	55,5		61,5		72		75		117,5	соот	278	
Степень вспучивания, не менее, %	900		900		900		900		900	соот	900	

Допускается естественная усадка вкладыша ТРВ не более 3%

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Срок эксплуатации муфт противопожарных 30 лет при температуре от -50\* до +80\* С при относительной влажности воздуха до 100%.

21 «марта» 2019 г.

Начальник ОТК

Безруков В.А.

