



ООО «Союзпромтех»

Огнезащита - решения, производство, продажи



199178, г. Санкт-Петербург, 17-я В.О. линия, дом 54, корпус 4, литер А
1147847033234 ИНН 7801621813 КПП 780101001 ОКПО 33162798
<http://ognebarer.ru> sptgendir@gmail.com
8(800)500-26-73 8 (812) 942-96-86

ОГРН

Паспорт качества №0357

Противопожарная муфта ОГНЕБАРЬЕР МП ГОСТ Р 53306-2009

Диаметр муфты: 110(мм)

Количество: 1000 (шт.)

Дата изготовления май 2017

Номер партии 05

Масса нетто 270,00 кг

Отгружено ООО "ТД "Град"

Дата отгрузки 23.05.2017

Наименование показателя	ОГНЕБАРЬЕР МП 20мм		ОГНЕБАРЬЕР МП25мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 32мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 40 мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 50 мм		ОГНЕБАРЬЕР МП 110мм	
	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа	Норма по ГОСТу	Данные анализа
Наружный диаметр, мм	35-40		40-45		45-50		53-58		65-70		125-130	соот.
Высота муфты, мм	50		50		50		50		50		50	соот.
Толщина полимерного вкладыша, мм	4		4		4		4		6		6	соот.
Масса муфты, гр	55,5		61,5		72		75		117,5		278	соот.
Степень вспучивания, не менее, %	900		900		900		900		900		900	соот.

Допускается естественная усадка вкладыша ТРВ не более 3%

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009.

23 «мая» 2017 г.

Начальник ОТК _____ / Бородина Е.А.

