



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия  
человека по городу Москве

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.490.П.070359.09.07 от 13.09.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Латуная трубопроводная арматура**

изготовленная в соответствии  
с сертификатом системы качества, декларация безопасности

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(необязательно перечислить, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно-допустимые количества химических веществ,  
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель  
фирма "OFFICINE RIGAMONTI S.P.A." Италия  
1308 VALDUGGIA (Vercelli) - Italy Via Circonvallazione, 9

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
фирма "OFFICINE RIGAMONTI S.P.A." Италия  
1308 VALDUGGIA (Vercelli) - Italy Via Circonvallazione, 9

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
протокол испытаний ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"  
№ 984 от 06.09.2007г., экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в городе Москве" № 69742-06 от 10.09.2007г.

№1459931



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Медь	1,0 мг/л
Цинк	5,0 мг/л
Никель	0,1 мг/л
Свинец	0,03 мг/л
Железо	0,3 мг/л

Область применения:  
**сантехоборудование**

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
**в соответствии с рекомендациями изготовителя**

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование продукции, страна, фирма производитель, назначение, основные свойства, правила пользования на русском языке



18 января 2012 года

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ФИЛАТОВ Н.Н.